

# RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEURS

**SICLI BRETAGNE**  
 IMMEUBLE ATRIUM  
 6 RUE DU BAS VILLAGE  
 35515 CESSON SEVIGNE CEDEX  
 TEL. : 02.99.86.89.89 FAX : 02.99.86.00.56

Afin de respecter la réglementation applicable, et aussi garantir la pérennité de vos installations de sécurité, sauf avis contraire de votre part reçu 90 jours avant, Sicli interviendra chaque année à la même période pour réaliser la visite de vérification de vos matériels. A l'issue, un bon de visite ("BV") sera établi par Sicli et visé par votre responsable pour attester de l'exécution de la Prestation conformément aux Conditions Générales de Vente Sicli. Une facture correspondant à la prestation effectuée selon le tarif en vigueur au jour de la visite vous sera alors adressée.

## RAPPEL RENSEIGNEMENTS

DOSSIER : 02-7308358 CLIENT N4 Non

DOSSIER SUIVI PAR : BOULOY LAURENT

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### OBSERVATIONS :

ADRESSE DE VERIFICATION :

ETS THEAUD - DECHETERIE

LA LANDE DE LA FONTENELLE

56380 PORCARO

ETABLISSEMENT : 32806560021

NOM CLIENT : MR RENE BLANDIN

Certifie l'exactitude des renseignements donnés.

DATE DE VERIFICATION : 04/12/2017

SIGNATURE :

## RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS

N°	EMPLACEMENT	CONSTRUCTEUR	TYPE	GAMME	CAPACITE	DATE		TRAVAIL EFFECTUE						INFORMATION EXTINCTEUR	
						MISE EN SERVICE	VERIFICATION	RECHARGE (1)	REPRISE	ECH.STD.	POSE	PIECES DETACHEES	MAINTENANCE QUINQUENNALE		REVISION DECENNALE
1102892972	BUREAU	DESAUTEL	POUDRE	APPAREILS CONFRERES	6	01/2006	04/12/2017					X			26

1

<sup>1</sup> RM = Recharge Maintenance, RP = Recharge Percutée, ES = Echange standard  
 Tout extincteur de plus de 20 ans sauf CO2 n'est plus pris en compte par la règle APSAD R4.



Service de validation et de maintenance d'installation de  
 RIA/PIA (Référentiel J5/F5)  
 Service de maintenance SDN (Référentiel F17)  
 Service d'installation de SDN (Référentiel I17)  
 Délivré par CNPP - www.cnpp.com



Service d'installation et de maintenance  
 d'extincteurs mobiles (règlement I4 - NF 285)  
 Certificat n° : 245/0404-285  
 Marques délivrées par le CNPP - www.cnpp.com  
 et AFNOR Certification - www.marque-nf.com

**CHUBB France**  
 SIEGE SOCIAL: PARC ST CHRISTOPHE - POLE MAGELLAN 1  
 10, Avenue rue l'Entreprise 95882 CERGY PONTOISE  
 Tél: 01 30 17 37 37 - Fax: 01 30 17 37 38  
 SCS AU CAPITAL DE 32 302 720 € TVA FR 46 702 000 522  
 702 000 522 RCS PONTOISE - APE 4321A



- 250 Appareil non traité
- 26 Extincteur pression auxiliaire + de 10 ans sans révision décennale



Service de validation et de maintenance d'installation de  
RIA/PIA (Référentiel J5/F5)  
Service de maintenance SDN (Référentiel F17)  
Service d'installation de SDN (Référentiel I17)  
Délivré par CNPP – www.cnpp.com



Service d'installation et de maintenance  
d'extincteurs mobiles (règlement I4 – NF 285)  
Certificat n° : 2450404-285  
Marques délivrées par le CNPP – www.cnpp.com  
et AFNOR Certification – www.marque-nf.com

**CHUBB France**  
SIEGE SOCIAL: PARC ST CHRISTOPHE –POLE MAGELLAN 1  
10, Avenue rue l'Entreprise 95862 CERGY PONTOISE  
Tél: 01 30 17 37 37 – Fax: 01 30 17 37 38  
SCS AU CAPITAL DE 32 302 720 € TVA FR 46 702 000 522  
702 000 522 RCS PONTOISE – APE 4321A

